

# ОТЧЕТ

о выполнении производственной программы ОАО «Анапа Водоканал»  
за 2016 год .

## **Водоснабжение.**

### Раздел 1. Объем подачи воды за 2016 год

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя за 2016 год	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	19190,7	20597,4
1.1	Из поверхностных источников	тыс. куб.м.	17000,0	18247,7
1.2	Из подземных источников	тыс. куб.м.	2190,7	2349,7
2.	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. куб.м.	350,6	141,8
2.1.	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания»	тыс. куб.м.	350,6	141,8
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м.	17000,0	18247,7
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб.м.	18365,9	19602,5
5.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб.м.	18365,9	19602,5
6.	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. куб.м.	6038,3	6991,1
7.	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды	%	30,8	33,7
8.	Объем реализации питьевой воды	тыс. куб.м.	13503,0	13748,1
8.1.	По приборам учета	тыс. куб.м.	13041,2	13396,4
8.2.	По нормативам потребления	тыс. куб.м.	461,8	351,7
9.	Объем товаров и услуг, реализуемых ОАО «Анапа Водоканал» на территории муниципального образования г-к Анапа, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	13503,0	13748,1
9.1.	- населению	тыс. куб.м.	8572,9	9282,1
9.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	863,5	814,0
9.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	4066,5	3652,0
10	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. куб.м.	0	0

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя за 2016 год	
			План	Факт
10.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб.м.	0	0
10.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб.м.	0	0
11.	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб.м.	37,7	-70,8
12	Темп изменения потребления воды	%	1,712	2,96

Раздел 2. Реализация плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения			
1.1	Ремонт магистрального водопровода Ду=225мм в хут.. Усатова Балка, , с переходом ул.Маяковского в районе ж/д №1в, протяженностью 0,55 км	965,3	1089,6	Выполнено 100%
1.2	Ремонт магистрального водопровода Ду=400мм подающего воду в ст.Благовещенскую, расположенного вдоль автодороги п.Виноградный-ст.Благовещенская в районе ПК-13+700справа, протяженностью 0,25 км	1551,6	1580,3	Выполнено 100%
1.3	Внутренний ремонт резервуара чистой воды, ёмкостью 10000 м <sup>3</sup> , по адресу: п.Верхнее Джемете,ориентир: в 80м на юго-восток от восточной границы земельного участка, г-к Анапа пр.Дорожников,14	2663,1	2932,1	Выполнено 100%
1.4	Ремонт кровли здания электролизной в ст. Благовещенской	199,2	173,3	Выполнено 100%
1.5	Ремонт участка водопровода Ду=110мм по ул. Зеленой от ж/д № 9 до ж/д № 54 в х. Уташ, протяженностью 0,56 км	2394,8	2603,2	Выполнено 100%
1.6	Ремонт участка водопровода Ду=315мм по ул. Интернациональной от ул. Кавказской до ул Афинской с. Витязево, протяженностью 0,63 км	6753,3	7340,9	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
1.7	Ремонт участка водопровода Ду=160мм по ул. Северной от ул. Первомайской до ул Широкой, ст. Гостагаевская, протяженностью 1,2 км	2451,8	2701,9	Выполнено 100%
1.8	Ремонт водопровода Ду=110мм по ул. Весенней от пер. Песчаного до пер. Нагорного, ст. Гостагаевская, протяженностью 0,43 км	825,6	974,2	Выполнено 100%
1.9	Ремонт водопровода Ду=160мм по ул. Краснофлотской от ул. Широкой до ул Советской, ст. Гостагаевская, протяженностью 0,95 км	1977,3	2233,2	Выполнено 100%
1.10	Ремонт водопровода Ду=110мм по ул. Советской от ул. Раздольной до ул Пионерской. ст. Гостагаевская, протяженностью 1,6 км	2792,2	3294,8	Выполнено 100%
1.11	Ремонт водопровода Ду=225мм по ул. Горной от ул. Трудящихся, с. Гай-Кодзор, протяженностью 0,28 км	1014,6	1295,6	Выполнено 100%
1.12	Ремонт кровли здания реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода х.Уташ ул.Центральная 22	1682,6	1985,4	Выполнено 100%
1.13	Ремонт водопроводных колодцев на водопроводе Ду=315мм с переврезкой существующих абонентов по ул.Тургенева, г. Анапа	2786,7	3096,2	Выполнено 100%
1.14	Ремонт кровли здания литер Б по адресу: г-к Анапа ул.Ленина/ул.Лермонтова, 125/113	2610,0	3079,8	Выполнено 100%
1.15	Ремонт ограждения на водозаборе "Кубань"	662,2	2932,1	Выполнено 100%
1.16	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	21458,1	18307,7	Выполнено 100%
2.	Реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности			
2.1	Замена ламп на энергосберегающие	16,6	64,8	Выполнено 100%
2.2	Установка аппаратуры спутниковой навигации «Глонасс»	33,8	30,9	Выполнено 100%
2.3.	Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие	198,7	24,9	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
2.4	Замена сетей водопровода			
2.4.1	Ремонт водопровода Ду=110 мм от НС «Тюмень» до ул. Октябрьской, с. Юровка, протяженностью 0,6 км	634,1	379,8	Выполнено 100%
2.4.2	Ремонт водопровода Ду=110 мм от каптажного водозабора по ул. Новой, хут. Чекон, протяженностью 0,4 км	431,6	256,2	Выполнено 100%
	Всего по мероприятиям	54103,2	54406,7	

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2016 год: план - 406708,6 тыс.руб., факт – 411681,1 тыс.руб.

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей	
		Плановые	Фактические
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	1,05
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	1,7
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов		

3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	26,48	29,87
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	0,489	0,489
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м	0, 295	0, 33

## Водоотведение

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод за 2016 год

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя за 2016 год	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб.м.	9629,6	10034,3
2.	Объем отведенных сточных вод пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	9629,6	10034,3
3.	Объем отведенных сточных вод, переданных другим канализациям	тыс. куб.м.	0	0
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	9629,6	10034,3
4.1	Объем сточных вод принятых у абонентов	тыс. куб.м.	9629,6	10034,3
4.1.1	В пределах норматива по объему	тыс. куб.м.	9629,6	10034,3
4.1.2	Сверх норматива по объему	тыс. куб.м.	0	0
4.2	Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод	тыс. куб.м.	9629,6	10034,3
4.2.1	Жидких бытовых отходов	тыс. куб.м.	0	0
4.2.2	Поверхностных сточных вод	тыс. куб.м.	0	0
4.2.3	Сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. куб.м.	9629,6	10034,3
4.2.4	Сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. куб.м.	0	0

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя за 2016 год	
			План	Факт
1	2	3	4	5
4.2.5	Сточные воды, отводимые от прочих абонентов	тыс. куб.м.	0	0
4.3.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей, в том числе:	тыс. куб.м.	9629,6	10034,3
4.3.1	От других организаций осуществляющих водоотведение	тыс. куб.м.	0	0
4.3.2	От собственных абонентов	тыс. куб.м.	9629,6	10034,3
4.3.2.1	- населению (по приборам учетам воды)	тыс. куб.м.	4723,7	5409,6
4.3.2.2	- населению ( по нормативам)	тыс. куб.м.	447,8	343,3
4.3.2.3	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	827,3	718,1
4.3.2.4.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3630,8	3563,3
	Объем неорганизованного притока сточных вод	тыс. куб.м.	0	0
	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тонн	1875	1447
	Темп изменения объема отводимых сточных вод		-0,497	0,207

Раздел 2. Реализация плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения			
1.1	Капитальный ремонт самотечных сетей канализации Ду-160мм протяженностью 0,25 км по ул.Терская/ул. Владимирская в г. Анапа	770,4	868,8	Выполнено 100%
1.2	Капитальный ремонт самотечных сетей канализации Ду-160мм протяженностью 0,2 км по ул.Краснодарской в г. Анапа	273,3	256,8	Выполнено 100%
1.3	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	6090,6	8841,6	Выполнено 100%
2.	Реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности			
	Замена ламп на энергосберегающие	16,6	49,4	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
	Установка аппаратуры спутниковой навигации «Глонасс»	22,6	20,8	Выполнено 100%
2.1.	Установка менее энергоемких насосных агрегатов на ОСК	455,7	468,5	Выполнено 100%
	Всего по мероприятиям	7629,2	10505,9	

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2016 год: план - 202892,9 тыс.руб., факт – 213262,4 тыс.руб.

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей	
		Плановые	Фактические
1	2	3	4
1.	Показатели очистки сточных вод		
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,424	0,450

3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,263	0,270
-----	---	-------	-------

Генеральный директор  
ОАО «Анапа Водоканал»

Я.А. Царевский